

T.C.  
KÜTAHYA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kütahya Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi

TEKLİF MEKTUBU

Konu: Hava perdesi

SİMAV/ KÜTAHYA  
07/02.2022

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelerin/hizmetin Alımı,  
4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. Maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemeleri/hizmeti ne kadar bedelle verebileceğiniz/yapabileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **11 / 02 / 2022 günü saat 10 :00 'a** kadar Doç. Dr. İsmail KARAKUYU Simav Devlet Hastanesine gönderilmesini, belirtilen tarih ve saatten sonra gönderilen teklif mektuplarının kabul edilmeyeceğini alınan tekliflerin değerlendirilmesinin Hastane idaresinin uygun olduğu zamanlarda yapılacağını bilmesini rica ederim.

**İdari Şartlar,**

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Hastanemize aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, işçilik vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Gerekli olan Yedek Parçalar takılıp, cihaz çalışır durumda teslim edilecektir.
4. Söz konusu iş, siparişi takiben **3 gün** içerisinde Hasta nenin mesai saatleri dâhilinde 08.00-16.00 saatlerinde Hastaneye teslim edilecektir
5. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren Kütahya İli Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 Mali yılı Döner Sermaye /Genel Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 180 gün içerisinde ödenecektir. Peşin ödeme yapılmayacak ve gecikme cezası ödenmeyecektir.
6. Teklif veren firma kendi antetli teklif mektubunda vermiş olsa bile bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
7. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce hastanemize teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 274 513 68 73** no lu telefona faks edilmesi veya [satinalmasimav@hotmail.com](mailto:satinalmasimav@hotmail.com) adresine mail olarak gönderilmesi daha sonra ise teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.

Op. Dr. Naci ÇAĞLAR  
Başhekim

S. No	Malzemenin Adı	Miktarı	Birimi	B. Fiyatı	Toplam
1	HAVA PERDESİ ISITICILI	3	ADET		
<b>GENEL TOPLAM</b>					

## HAVA PERDESİ TEKNİK ŞARTNAME

1. Cihaz gerektiğinde ısıtıcısız (ortam havasıyla) olarak da kullanılabilmelidir.
2. Cihazın takılabilir kapı yüksekliği max 350 cm, hava debisi en az 3620/4150/4710 m<sup>3</sup>/h olacaktır. Üfleme kanalı hava yönlendirmeye müsait açılarda öne ve arkaya manuel olarak hareket ettirilebilecektir.
3. Hava Perdesinin plastik aksamı, ısıya dayanıklı özel maddelerden imal edilmiş (polikarbon), motor çift milli olacak her bir ısıtıcı elemanı kontrol eden üst limit termikleri ve cihaz kapandığında otomatik olarak çalışma ve soğumasını sağlayan bir devre bulunmalıdır. Cihaz motoru termik korumalı olmalıdır.
4. Fan ve cihazlarda balans ve titreşim testleri ayrı ayrı yapılmış olup, sistem bütününde herhangi bir ses ve titreşim olmamalıdır.
5. Hava perdesi ön panjur ısıya dayanıklı metal panjur olacaktır.
6. Cihaz elektrikli ısıtıcılı; rezistanslar uzun ömürlü tüp rezistanslar olacak ve cihazın emiş kanalında bulunacaktır.
7. Cihazda kablolu uzaktan kumanda standart olacaktır. Cihazın tüm kontrol işlemleri kablolu uzaktan kumanda üzerinden yapılacaktır. Kablolu uzaktan kumanda üzerinde açma kapama On-OFF ve fan hız devirleri (hızlı-yavaş), ısıtıcı elemanları üç kademede devreye alma veya devreden çıkarma işlemleri standart olarak bulunmalıdır.
8. Cihaz üzerinde, ısıtıcı elemanı kontrollü için kablolu ve uzaktan kumanda üzerinden kontrol eden anahtarı bulunacaktır. Gerektiğinde tamamı veya birkaçı aynı anda devreye alınıp veya devreden çıkartılacaktır. İstenildiğinde cihaz ısıtıcısız olarak da çalıştırılabilecektir.
9. Montaj ayakları seti, cihaz ile standart olarak koli içerisinde bulunacaktır. (Cihaza ve duvar-tavana takılan montaj elemanları)
10. Teklif edilecek Hava Perdesinin ısıtma gücü 7/14/21 Kw olacaktır.
11. Cihaz nakliye, montaj, kablolama ve işçilik dahil çalışır durumda teslim edilecektir.
12. Teklif edilen Hava perdesinin, Katolog ve sahip olduğu kalite belgeleri (ISO 9001, CE) olacaktır.

Yasınç Kaya

13. Teklif edilen Hava perdesinin imalat ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garanti süresi 10 yıl yedek parça garantisi olacaktır.

14. Teklif verecek firmalar tekliflerinde verecekleri ürünü ayrıntılı biçimde belirtip idare tarafından seçilecek ürünü getirmelidirler.

15. Cihazın montajı yüklenici firmaya aittir.

16. Cihazın taşıyıcı ayakları yüklenici tarafından yaptırılacaktır.

17- Teklif verilmeden önce keşif yapılmalı ve cihaz için en az 3 numune gösterilmelidir.

18- Cihazın diğer teknik özellikleri aşağıda tabloda belirtilen şekilde olmalıdır.

Motor Gücü	W	450
Güç Kaynağı	V/P/Hz	380-400/3/50
Motor Hızı	Rpm	1000/1200/1400
Hava Hızı	m/sn	8/11/13
Ses Seviyesi	Db-/(A)	56/60/62
Giriş Çıkış Isısı	C°	20-48
En/Boy/Yükseklik	Mm	264/2109/280
Hava Çıkış Geniřlięi	Mm	53
Aęırlık	Kg	39
Fan Çapı	Mm	120

*Yasın Kırdaç*  
*M. K.*

*A. J.*