

T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kütahya Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi

TEKLİF MEKTUBU

Konu: UPS parçaları

SİMAV/ KÜTAHYA
22/04/2022

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelerin / hizmetin Alımı, 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. Maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemeleri/hizmeti ne kadar bedelle verebileceğiniz/yapabileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **29 / 04 / 2022 günü saat 10 :00 'a** kadar Doç. Dr. İsmail KARAKUYU Simav Devlet Hastanesine gönderilmesini, belirtilen tarih ve saatten sonra gönderilen teklif mektuplarının kabul edilmeyeceğini alınan tekliflerin değerlendirilmesinin Hastane idaresinin uygun olduğu zamanlarda yapılacağını bilinmesini rica ederim.

İdari Şartlar,

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Hastanemize aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, işçilik vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Gerekli olan Yedek Parçalar takılıp, cihaz çalışır durumda teslim edilecektir.
4. Söz konusu iş, siparişi takiben **3 gün** içerisinde mesai saatleri dâhilinde 08.00-16.00 saatlerinde Hastaneye teslim edilecektir
5. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren Kütahya İli Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 Mali yılı Döner Sermaye /Genel Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 180 gün içerisinde ödenecektir. Peşin ödeme yapılmayacak ve gecikme cezası ödenmeyecektir.
6. Teklif veren firma kendi antetli teklif mektubunda vermiş olsa bile bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
7. Teklifler **genel yekün / kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce hastanemize teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 274 513 68 73** no lu telefona faks edilmesi veya satinalmasimav@hotmail.com adresine mail olarak gönderilmesi daha sonra ise teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.

Op. Dr. Naci ÇAĞLAR
Başhekim

S. No	Malzemenin Adı	Miktarı	Birimi	B. Fiyatı	Toplam
1	12 v 120 ah AKÜ	32	ADET		
2	15 X 17 FAN	7	ADET		
3	AC KONDANSATÖR	6	ADET		
GENEL TOPLAM					

T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SİMAV DOÇ. DR. İSMAİL KARAKUYU DEVLET HASTANESİ

12 V 120 AH AKÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Aküler tam kapalı, bakımsız tip olacaktır.
2. Aküler kullanım ömrü boyunca kutup bakım dışında bakım gerektirmeyecektir.
3. Aküler dış kılıfı tamamen kapalı olup, açılabilir kapağı bulunmayacaktır.
4. Akülerin kutup başları paslanmaz metalden olup akülerden çekebilecek maksimum akıma dayanıklı olacaktır.
5. Aküler KGK dan bağımsız, akım sınırlaması gerektirmeyen bir sabit gerilim kaynağıyla da şarj edilebilecektir.
6. Aküler -15 C ile +40 C ısı değerleri arasında çalışabilecektir.
7. Akülerin üzerindeki yazılar çıkmayacak şekilde yazılı olacaktır.
8. Akülerin de montajı, montajı paketlenmesi yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. Firmalar de montajı yapılan akülerin işlemini yönetmeliğe uygun şekilde yapacaktır.
9. Akü grubundaki akülerin hepsi aynı marka olacaktır.
10. Aküler yeni, orjinal defosuz ve hatasız olacaktır.
11. Aküler kesintisiz olarak (365gün 24 saat) çalıştırılması hedeflenmelidir.
12. Aküler kesin kabul tarihinden itibaren en az 2 (iki) garantili olacaktır.
13. Aküler 10 yıl ömür beklentili olacaktır.
14. Garanti süresince tüm arıza durumundaki bakım ve onarımlar akülerin kurulu bulunduğu yerlerde firmaca ücretsiz olarak yapılacaktır.
15. Firma akü veya akü malzemesinin değiştirilmesi gerekiyorsa bu değişikliği ve taşıma işlemini ücretsiz olarak yapacaktır.
16. Montaj sonrası akü şarj akımları akü amperajına göre yeniden ayarlanacaktır.
17. Teklif verecek firmalar ISO 9001 sertifikasına haiz olmalı.
18. Firmaların KGK konusunda TSE Hizmet Yeterlilik Belgelerine (TS 12643 ve TS 12040) haiz olmaları gerekmektedir.
19. Teklif verecek firmalar yetkili servis belgesini sunmalıdır.
20. De-montajı yapılan eski aküler, aküleri değiştiren firma tarafından bertaraf edilecektir.

