

T.C.  
KÜTAHYA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kütahya Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi

TEKLİF MEKTUBU

Konu: Turuncu kod sistemi

SİMAV/ KÜTAHYA  
10/05/2022

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelerin / hizmetin Alımı, 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. Maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemeleri/hizmeti ne kadar bedelle verebileceğiniz/yapabileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **18 / 05 / 2022 günü saat 10 :00 'a** kadar Doç. Dr. İsmail KARAKUYU Simav Devlet Hastanesine gönderilmesini, belirtilen tarih ve saatten sonra gönderilen teklif mektuplarının kabul edilmeyeceğini alınan tekliflerin değerlendirilmesinin Hastane idaresinin uygun olduğu zamanlarda yapılacağını bilinmesini rica ederim.

**İdari Şartlar,**

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Hastanemize aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, işçilik vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Gerekli olan Yedek Parçalar takılıp, cihaz çalışır durumda teslim edilecektir.
4. Söz konusu iş, siparişi takiben **3 gün** içerisinde Hasta nenin mesai saatleri dâhilinde 08.00-16.00 saatlerinde Hastaneye teslim edilecektir
5. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren Kütahya İli Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 Mali yılı Döner Sermaye /Genel Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 180 gün içerisinde ödenecektir. Peşin ödeme yapılmayacak ve gecikme cezası ödenmeyecektir.
6. Teklif veren firma kendi antetli teklif mektubunda vermiş olsa bile bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
7. Teklifler **genel yekün / kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.  
Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce hastanemize teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 274 513 68 73** no lu telefona faks edilmesi veya [satinalmasimav@hotmail.com](mailto:satinalmasimav@hotmail.com) adresine mail olarak gönderilmesi daha sonra ise teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.

Op. Dr. Naci ÇAĞLAR  
Başhekim

S. No	Malzemenin Adı	Miktarı	Birimi	B. Fiyatı	Toplam
1	TURUNCU KOD SİSTEMİ	1	ADET		
<b>GENEL TOPLAM</b>					

## Acil Kod Sistemi- TURUNCU Kod İlave İşi Teknik Şartnamesi

### Tanım ve Amaç:

Hastanede mevcut kurulu Acil Kod Sistemine, Turuncu Kod Sisteminin ilave edilmesini ve bu sayede olası kimyasal veya zararlı madde sızıntısı durumunda acil durum senaryosunun başlatılması işidir.

**Turuncu Kod Sistemi**, Hastanede kimyasal veya zararlı madde sızıntısı olması durumunda personelin hastanenin tüm dahili telefonlarından çağrı yapabilmesini, bu çağrıların adreslerinin Turuncu Kod ekibine, hastane güvenlik ekibine pager veya dect telefon cihazlarıyla iletilmesini ve raporlanmasını sağlayan iletişim ve otomasyon sistemidir.

**Amaç**; hastanede bulunan kişilerin korunması üzerine olası kimyasal veya zararlı madde sızıntısı durumunda, müdahale ekibinin en hızlı biçimde durumdan haberdar edilmesi ve olay yerine yönlendirilmesini sağlamaktır.

### Kapsam

Hastane Çağrı Sistemleri yukarıda tanımlanan özelliklere sahip işleri yapmak için tasarlanmış, **Mevcut sisteme ilave edilecek** Turuncu Kod Sistemi yazılımından oluşmaktadır. Turuncu kodun mevcut sisteme ilave edilmesi uzaktan bağlantı yolu ile gerçekleştirilecektir.

Firma teklifini verdiği ürünün üreticisi/ithalatçısı ya da yetkili satıcısı olmalı ve bu belgeleri idareye sunmalıdır.

İthalatçı ya da üretici firma ISO9001:2008 standardına sahip olmalı, ithalatını ya da üretimini yaptığı ürünler ile ilgili olarak TS13149 "işyerleri yazılım hizmetler veren genel standardına uygun; hizmet veren işyeri", TS13401 "Yetkili Servisler – Çağrı Cihazları için kurallar standardına uygun; hizmet veren" kriterli ve bu kıstas için TSE Hizmet Yeterlilik belgesine sahip olmalı ve bu belgeleri idareye sunması gerekmektedir.

### Garanti;

Hastane Çağrı Sistemi en az 2 (iki) yıl boyunca garanti kapsamı içinde olmalıdır. Ayrıca 10 (on) yıl süre ile yedek parça temin garantisi verilmelidir. Tamir kabul etmeyen parçalar yenileri ile değiştirilecektir. Bu süre içerisinde imalat, montaj, malzeme ve işçilik hataları ile yanlış tasarımdan doğacak arızalar yüklenici firma tarafından karşılanacak ve hatalı parçalar ücretsiz olarak değiştirilecektir. Cihazların arızalı oldukları süre garanti süresine dâhil edilmeyecektir. Garanti kapsamı içerisinde oluşan arızalara 24 saat içinde müdahale edilmeli ve arıza müdahaleye takiben 24 saat içinde giderilmiş olmalıdır. Garanti süresi sonunda tüm teknik destek ve parça değişimi işleri ücreti yüklenici firmaya ödenerek yaptırılacaktır.